

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Σ Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	14,37	13,64	0,73		1			1	1	3,62
	01:00	13,01	12,50	0,51					1	1	3,84
	02:00	12,49	11,68	0,82					1	1	3,20
	03:00	12,12	11,67	0,44					1	1	2,85
	04:00	12,03	12,00	0,03					1	1	2,74
	05:00	11,75	11,70	0,04					1	1	2,46
	06:00	12,70	12,65	0,06		1			1	1	2,78
	07:00	14,64	14,62	0,02	1	1		1	1		2,09
	08:00	15,71	15,71	0,00	1	1			1		4,31
	09:00	16,36	16,36	0,00	1	1			1		5,78
	10:00	16,41	16,40	0,00	1	1		1	1		2,61
	11:00	16,61	16,61	0,00	1	1		1	1		2,06
	12:00	17,39	17,39	0,00	1	1		1	1		2,84
	13:00	18,05	17,98	0,07	1	1		1	1		3,68
	14:00	17,30	16,76	0,54	1	1		1	1		2,78
	15:00	16,48	15,92	0,56	1	1		1	1		1,95
	16:00	16,42	16,04	0,38	1	1		1	1		1,87
	17:00	17,64	17,46	0,18	1	1		1	1		3,09
	18:00	19,29	19,20	0,09	1	1		1	1	1	4,14
	19:00	19,54	19,21	0,33		1		1	1	1	2,98
	20:00	19,56	19,00	0,56		1		1	1	1	3,02
	21:00	18,97	17,65	1,32		1		1		1	5,55
	22:00	17,71	14,33	3,37		1		1		1	4,46
	23:00	16,20	11,51	4,68				1		1	5,67

Το ΑΠ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 13:40 έως 15:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης