

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	14,64	10,72	3,93				1		1	5,13
	01:00	13,40	11,07	2,33				1		1	4,14
	02:00	12,89	10,02	2,87				1		1	3,62
	03:00	12,47	11,07	1,40				1		1	3,19
	04:00	12,32	10,19	2,13				1		1	3,05
	05:00	12,05	9,82	2,23				1		1	2,76
	06:00	12,74	10,33	2,41				1		1	3,45
	07:00	14,10	11,21	2,89				1		1	4,81
	08:00	15,17	11,62	3,55				1		1	5,33
	09:00	15,87	10,93	4,94				1		1	5,55
	10:00	15,51	10,19	5,32				1		1	5,43
	11:00	15,61	10,39	5,22				1		1	5,47
	12:00	16,16	10,72	5,45				1		1	5,66
	13:00	16,37	10,80	5,56				1		1	5,73
	14:00	16,16	10,82	5,34				1		1	5,67
	15:00	15,11	10,03	5,08				1		1	5,29
	16:00	15,22	10,15	5,08				1		1	5,33
	17:00	16,58	11,01	5,57				1		1	5,80
	18:00	17,42	11,42	6,00				1		1	6,10
	19:00	17,77	11,73	6,04				1		1	6,22
	20:00	18,00	12,01	5,99				1		1	6,30
	21:00	18,15	11,98	6,17				1		1	6,37
	22:00	16,49	11,17	5,32				1		1	5,78
	23:00	14,89	10,10	4,80				1		1	5,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης