

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
					G2	G3	G4	G11	G12	G13	
Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026	00:00	13,35	9,53	3,82		1		1		1	4,31
	01:00	12,18	8,11	4,06		1		1			4,27
	02:00	11,59	7,85	3,74		1		1			4,06
	03:00	11,31	7,76	3,55		1		1			3,96
	04:00	10,99	7,37	3,62		1		1			3,72
	05:00	10,75	7,35	3,41		1		1			3,50
	06:00	11,29	7,50	3,79		1		1			3,95
	07:00	12,42	8,36	4,06		1		1			4,35
	08:00	13,03	9,14	3,89		1		1			4,56
	09:00	13,72	9,72	4,00		1		1			4,80
	10:00	13,83	9,51	4,32		1		1			4,84
	11:00	14,16	9,84	4,32		1		1			4,96
	12:00	14,43	9,57	4,86	1	1					5,05
	13:00	14,20	9,30	4,90	1		1				4,98
	14:00	13,65	9,20	4,45	1		1				4,79
	15:00	12,89	8,48	4,41	1		1				4,52
	16:00	13,02	8,56	4,46	1		1				4,56
	17:00	14,14	9,31	4,84	1		1				4,95
	18:00	15,57	10,31	5,26	1		1				5,46
	19:00	16,45	10,77	5,68	1		1				5,76
	20:00	16,79	11,20	5,59	1	1	1				5,87
	21:00	17,11	11,86	5,25		1	1				6,08
	22:00	15,86	10,61	5,26		1	1				5,59
23:00	14,34	9,56	4,79		1	1				5,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης