

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500				
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)							
					G2	G3	G4	G11	G12	G13		
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	13,07	9,19	3,88		1				1		4,58
	01:00	11,97	8,43	3,54		1				1		4,19
	02:00	11,51	7,82	3,69		1				1		4,04
	03:00	11,07	7,67	3,40		1				1		3,80
	04:00	11,02	8,24	2,78		1				1		3,75
	05:00	10,96	8,19	2,77		1				1		3,68
	06:00	11,83	8,53	3,31		1				1		4,14
	07:00	13,98	10,59	3,39		1				1	1	4,38
	08:00	15,02	12,24	2,78		1				1	1	4,77
	09:00	15,44	14,12	1,33		1				1	1	5,70
	10:00	15,18	14,28	0,91		1				1	1	4,90
	11:00	15,47	14,76	0,71		1				1	1	2,07
	12:00	15,64	14,71	0,93	1	1				1		4,24
	13:00	16,68	15,66	1,01		1				1	1	3,46
	14:00	16,20	15,42	0,77		1				1	1	2,82
	15:00	15,00	14,38	0,61		1				1	1	2,70
	16:00	14,84	14,28	0,55		1					1	4,98
	17:00	15,94	15,50	0,44		1	1				1	4,21
	18:00	17,12	16,77	0,36		1	1				1	2,73
	19:00	17,96	17,69	0,28		1	1				1	3,59
	20:00	18,34	18,14	0,20		1	1				1	4,15
	21:00	18,54	18,45	0,08		1	1				1	4,63
	22:00	16,87	16,85	0,03		1	1				1	2,55
23:00	15,14	15,14	0,00		1	1				1	2,23	

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης