

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026	00:00	13,27	13,27	0,00		1				1	3,08
	01:00	12,21	12,21	0,00		1				1	1,94
	02:00	11,70	11,70	0,00		1				1	1,44
	03:00	11,34	11,34	0,00		1				1	1,08
	04:00	11,23	11,23	0,00		1				1	0,96
	05:00	11,11	11,11	0,00		1				1	0,85
	06:00	11,99	11,99	0,00		1				1	1,73
	07:00	14,01	14,01	0,00		1				1	3,92
	08:00	15,57	15,57	0,00		1		1		1	4,06
	09:00	16,40	16,40	0,00		1		1		1	2,99
	10:00	16,55	16,55	0,00		1		1		1	3,14
	11:00	16,46	16,46	0,00		1		1		1	3,04
	12:00	17,16	17,16	0,00		1		1		1	3,93
	13:00	17,40	17,36	0,04		1		1		1	4,34
	14:00	16,82	16,65	0,17		1		1		1	3,56
	15:00	15,63	15,50	0,13		1		1		1	2,24
	16:00	15,70	15,64	0,06		1		1		1	2,28
	17:00	16,68	16,67	0,01		1		1		1	3,32
	18:00	18,36	18,36	0,00		1		1		1	5,74
	19:00	18,82	18,78	0,04		1		1		1	6,53
	20:00	19,20	18,98	0,22		1		1	1	1	6,55
	21:00	19,07	18,93	0,15		1			1	1	6,86
	22:00	17,39	17,34	0,05		1			1	1	4,43
23:00	15,55	15,47	0,08	1	1				1	2,60	

Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Από 23:35 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης