

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)							Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G2	G3	G4	G11	G12	G13		
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	13,79	13,53	0,26	1	1					1	3,73
	01:00	12,54	11,93	0,61	1	1					1	2,45
	02:00	12,02	11,39	0,63		1					1	1,76
	03:00	11,66	11,05	0,62	1						1	1,40
	04:00	11,55	11,00	0,55	1						1	1,29
	05:00	11,42	10,85	0,57	1						1	1,16
	06:00	12,26	11,13	1,13	1						1	2,00
	07:00	14,17	12,58	1,59	1						1	3,90
	08:00	15,54	13,69	1,86	1						1	5,47
	09:00	16,98	14,88	2,10	1					1	1	4,34
	10:00	16,99	15,48	1,50	1					1	1	3,59
	11:00	16,94	15,34	1,59	1					1	1	3,52
	12:00	17,50	15,55	1,95	1					1	1	4,09
	13:00	17,97	15,44	2,53	1					1	1	4,55
	14:00	17,56	15,67	1,89	1					1	1	4,19
	15:00	16,42	14,34	2,09	1					1	1	3,01
	16:00	16,72	14,47	2,24	1					1	1	3,30
	17:00	17,77	16,04	1,73	1					1	1	4,35
	18:00	18,99	16,92	2,07	1					1	1	6,00
	19:00	19,36	17,00	2,36	1					1	1	6,50
	20:00	19,68	16,41	3,27	1					1	1	6,65
	21:00	19,83	16,61	3,22	1					1	1	6,89
	22:00	18,21	14,93	3,27	1					1	1	4,84
	23:00	16,51	13,20	3,31	1					1	1	5,29

Έως τις 1:20, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G13. Κατά το διάστημα 23:05 με 23:50, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2. Από τις 23:50, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G12.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης