

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	14,95	11,99	2,95	1				1	1	4,10
	01:00	13,72	10,63	3,08				1		1	4,43
	02:00	13,07	10,03	3,04		1		1		1	4,06
	03:00	12,45	9,06	3,39		1		1			4,36
	04:00	12,32	8,85	3,47		1		1			4,31
	05:00	11,96	8,42	3,53		1		1			4,18
	06:00	12,96	8,48	4,48		1		1			4,54
	07:00	14,83	9,99	4,84		1		1			5,19
	08:00	16,54	11,54	5,00				1		1	5,79
	09:00	17,84	12,64	5,20				1		1	6,25
	10:00	18,07	12,36	5,70				1		1	6,32
	11:00	17,68	12,53	5,16				1	1	1	5,28
	12:00	17,42	12,93	4,50				1	1	1	4,98
	13:00	17,98	13,42	4,56				1	1	1	5,54
	14:00	17,00	11,92	5,09				1	1	1	5,51
	15:00	16,08	10,65	5,43				1		1	5,64
	16:00	16,00	10,79	5,21				1		1	5,60
	17:00	16,77	11,29	5,47				1		1	5,87
	18:00	18,50	13,43	5,07				1	1	1	6,31
	19:00	19,06	13,35	5,70				1	1	1	6,62
	20:00	19,50	13,10	6,40				1	1	1	6,82
	21:00	19,40	12,76	6,64				1	1	1	6,79
	22:00	18,15	12,37	5,78				1	1	1	6,12
23:00	16,33	11,37	4,96	1			1	1	1	5,22	

Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης