

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	14,36	10,36	4,01	1				1	1	4,36
	01:00	13,06	8,73	4,33	1				1		4,58
	02:00	12,36	8,71	3,65	1				1		4,33
	03:00	12,02	8,41	3,61	1				1		4,21
	04:00	11,81	7,81	4,00	1				1		4,13
	05:00	11,52	7,87	3,65	1				1		4,04
	06:00	12,36	8,59	3,77	1				1		4,33
	07:00	13,78	10,47	3,31					1	1	4,49
	08:00	15,01	10,65	4,35					1	1	5,25
	09:00	15,85	10,98	4,87					1	1	5,55
	10:00	15,76	10,80	4,96					1	1	5,52
	11:00	15,79	10,94	4,84					1	1	5,53
	12:00	16,45	11,79	4,66					1	1	5,76
	13:00	16,73	11,92	4,81					1	1	5,85
	14:00	16,39	11,54	4,85					1	1	5,74
	15:00	15,73	11,29	4,43					1	1	5,50
	16:00	16,17	11,72	4,45					1	1	5,66
	17:00	17,16	12,06	5,10					1	1	6,01
	18:00	18,46	12,39	6,08					1	1	6,46
	19:00	19,26	12,89	6,37					1	1	6,74
	20:00	19,13	12,80	6,33		1			1	1	6,69
	21:00	18,90	12,86	6,04		1				1	6,62
	22:00	17,65	11,97	5,68		1				1	6,18
	23:00	16,19	11,18	5,01	1	1				1	5,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης