

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	14,65	10,93	3,72	1					1	4,45
	01:00	13,48	10,16	3,32	1				1		4,72
	02:00	12,78	8,68	4,10	1				1		4,48
	03:00	12,26	8,48	3,79	1				1		4,30
	04:00	12,00	8,64	3,36	1				1		4,20
	05:00	11,63	8,03	3,60	1				1		4,07
	06:00	12,14	8,43	3,71	1				1		4,25
	07:00	13,33	9,55	3,78	1				1		4,67
	08:00	14,22	9,62	4,60	1				1		5,08
	09:00	15,06	9,95	5,11	1				1		5,30
	10:00	15,32	10,43	4,89	1				1		5,39
	11:00	15,59	10,55	5,04	1				1		5,60
	12:00	15,18	11,10	4,07	1	1	1		1		5,13
	13:00	16,34	12,78	3,56	1		1		1		4,94
	14:00	15,65	11,71	3,94	1		1		1		4,27
	15:00	15,33	11,60	3,72	1		1		1		4,25
	16:00	15,61	11,41	4,20					1	1	5,46
	17:00	16,63	11,66	4,97					1	1	5,82
	18:00	18,07	12,79	5,28					1	1	6,36
	19:00	18,95	13,02	5,93	1					1	6,63
	20:00	18,79	12,78	6,01	1					1	6,58
	21:00	19,12	13,00	6,11	1					1	6,70
	22:00	18,00	12,27	5,73	1					1	6,32
23:00	16,57	11,13	5,44	1					1	5,81	

Μερική διακοπή λόγω βλάβης της G3. Τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης