

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Φ Τ Ε Ρ ΙΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	14,82	10,43	4,40	1					1	4,61
	01:00	13,62	9,66	3,96	1				1		4,77
	02:00	12,75	9,34	3,41	1				1		4,47
	03:00	12,33	9,17	3,15	1				1		4,32
	04:00	12,21	9,31	2,90	1				1		4,28
	05:00	11,78	8,81	2,97	1				1		4,12
	06:00	12,76	9,54	3,22	1				1		4,46
	07:00	14,87	11,14	3,73					1	1	5,20
	08:00	15,88	11,76	4,12					1	1	5,56
	09:00	17,01	13,10	3,92		1			1	1	5,90
	10:00	16,58	12,42	4,16		1				1	5,80
	11:00	16,73	13,26	3,47		1				1	5,95
	12:00	17,29	13,83	3,47		1				1	6,28
	13:00	18,20	13,38	4,82		1				1	6,39
	14:00	17,96	12,66	5,31		1				1	6,29
	15:00	17,13	12,17	4,97		1				1	6,00
	16:00	17,37	12,27	5,11		1				1	6,08
	17:00	18,30	13,33	4,97		1				1	6,43
	18:00	19,67	15,22	4,45		1				1	7,36
	19:00	20,53	16,02	4,50		1			1	1	7,85
	20:00	20,44	16,16	4,28		1			1	1	7,74
	21:00	20,92	16,48	4,44		1			1	1	7,97
	22:00	19,50	14,84	4,65		1			1	1	6,87
23:00	17,64	14,17	3,47		1			1	1	4,48	

Το διάστημα 8:00-12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Η Α/Γ 2 του ΑΠ ΦΤΕΡΙΑ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης