

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	15,99	11,48	4,51				1		1	5,60
	01:00	14,51	9,74	4,77				1		1	5,08
	02:00	13,69	9,49	4,20				1		1	4,42
	03:00	13,26	9,53	3,74				1		1	3,98
	04:00	13,11	9,46	3,65					1	1	3,82
	05:00	12,60	9,42	3,18					1	1	3,31
	06:00	13,49	9,54	3,95					1	1	4,20
	07:00	15,40	10,40	5,00					1	1	5,39
	08:00	16,85	11,51	5,34					1	1	5,90
	09:00	17,53	12,85	4,68		1			1	1	6,09
	10:00	17,61	12,91	4,69		1				1	6,16
	11:00	17,56	13,45	4,11		1				1	6,16
	12:00	18,49	13,97	4,52		1				1	6,48
	13:00	19,08	14,87	4,21		1				1	6,79
	14:00	18,91	14,83	4,08		1			1	1	5,52
	15:00	18,26	14,35	3,90		1			1	1	4,85
	16:00	18,40	14,54	3,86		1			1	1	4,99
	17:00	19,65	15,20	4,45		1			1	1	6,23
	18:00	21,53	16,04	5,49		1			1	1	7,80
	19:00	21,89	16,02	5,87		1			1	1	8,02
	20:00	21,87	16,18	5,69		1			1	1	8,15
	21:00	21,70	15,75	5,94		1			1	1	8,07
	22:00	20,38	14,97	5,42		1			1	1	7,10
	23:00	18,73	14,68	4,05		1			1	1	5,46

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης