

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	18,26	14,55	3,71		1			1	1	4,93
	01:00	16,67	12,17	4,50					1	1	5,84
	02:00	15,88	11,34	4,54					1	1	5,56
	03:00	15,15	10,89	4,26					1	1	5,31
	04:00	14,66	10,31	4,34					1	1	5,13
	05:00	14,05	10,27	3,78					1	1	4,76
	06:00	14,70	10,40	4,30					1	1	5,15
	07:00	16,05	11,24	4,80					1	1	5,62
	08:00	17,14	12,31	4,83					1	1	6,00
	09:00	18,25	13,67	4,58		1				1	6,39
	10:00	18,60	13,65	4,95		1				1	6,51
	11:00	18,99	13,96	5,03		1				1	6,65
	12:00	19,97	14,96	5,01		1			1	1	6,69
	13:00	20,97	15,54	5,43		1			1	1	7,58
	14:00	21,14	15,29	5,85	1				1	1	7,68
	15:00	21,16	15,48	5,69	1				1	1	7,93
	16:00	21,68	16,72	4,96	1				1	1	8,11
	17:00	22,47	18,75	3,72	1				1	1	8,15
	18:00	24,00	19,78	4,22	1	1				1	8,40
	19:00	23,49	17,75	5,75	1	1				1	8,38
	20:00	23,13	16,57	6,56	1	1				1	8,26
	21:00	23,15	15,62	7,53	1	1			1	1	8,24
	22:00	22,00	15,06	6,95	1	1			1	1	7,72
	23:00	20,53	14,28	6,25		1			1	1	7,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης