

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	12,09	12,08	0,02	1		1				3,84	
	01:00	11,19	11,18	0,01	1		1				2,95	
	02:00	10,58	10,36	0,22	1		1				2,35	
	03:00	10,35	10,06	0,29	1		1				2,11	
	04:00	10,28	10,19	0,09	1		1				2,03	
	05:00	10,25	10,12	0,13	1		1				2,00	
	06:00	11,12	10,71	0,41	1		1				2,87	
	07:00	13,01	12,86	0,15	1		1				4,55	
	08:00	13,96	13,94	0,01	1						1	3,83
	09:00	14,56	14,51	0,05	1						1	4,76
	10:00	14,18	13,89	0,29	1						1	4,11
	11:00	14,27	13,82	0,45	1						1	4,14
	12:00	14,68	14,02	0,66	1						1	4,69
	13:00	14,76	13,78	0,98	1						1	4,73
	14:00	14,45	13,38	1,06	1						1	4,26
	15:00	13,64	12,86	0,78	1						1	3,39
	16:00	13,73	13,40	0,33	1						1	3,47
	17:00	14,53	14,26	0,27	1						1	4,63
	18:00	15,98	15,61	0,37	1		1				1	3,09
	19:00	16,77	16,43	0,34	1		1				1	2,38
	20:00	17,49	16,98	0,50	1		1				1	3,10
	21:00	17,60	17,42	0,17	1		1				1	3,25
	22:00	15,80	15,75	0,04	1		1				1	1,44
	23:00	14,13	13,85	0,28	1		1				1	2,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης