

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	12,46	11,79	0,67	1					1	2,24
	01:00	11,34	11,30	0,05	1					1	1,11
	02:00	10,83	10,83	0,00	1		1				2,58
	03:00	10,44	10,42	0,02	1		1				2,19
	04:00	10,21	9,64	0,57	1		1				1,97
	05:00	10,24	9,34	0,90	1		1				1,99
	06:00	11,06	9,93	1,13	1		1				2,81
	07:00	12,94	11,36	1,58	1					1	3,62
	08:00	14,18	11,68	2,49	1					1	3,91
	09:00	14,61	11,25	3,36	1					1	4,34
	10:00	14,46	10,95	3,51	1					1	4,20
	11:00	14,55	11,08	3,47	1					1	4,28
	12:00	14,84	11,45	3,39	1					1	4,60
	13:00	15,20	11,81	3,39	1					1	4,93
	14:00	14,85	11,27	3,58	1					1	4,60
	15:00	13,78	10,43	3,35	1					1	3,53
	16:00	13,70	10,52	3,17	1					1	3,43
	17:00	14,69	10,81	3,88	1					1	4,42
	18:00	15,98	11,56	4,42	1					1	5,59
	19:00	16,85	11,89	4,96	1					1	5,91
	20:00	17,42	12,85	4,57	1					1	6,21
	21:00	17,30	12,28	5,01	1					1	6,31
	22:00	15,61	10,66	4,95	1					1	5,35
	23:00	13,91	10,36	3,55	1					1	3,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης