

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 30 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	12,65	9,95	2,71	1					1	3,16
	01:00	11,55	7,83	3,72						1	4,05
	02:00	11,06	7,42	3,63						1	3,87
	03:00	10,65	7,18	3,47						1	3,73
	04:00	10,53	7,10	3,43						1	3,68
	05:00	10,40	7,16	3,24						1	3,64
	06:00	10,98	7,57	3,40						1	3,84
	07:00	12,41	8,77	3,64						1	4,34
	08:00	13,33	9,27	4,06						1	4,67
	09:00	13,87	9,33	4,54						1	4,85
	10:00	13,54	9,13	4,42						1	4,75
	11:00	13,45	9,11	4,34						1	4,71
	12:00	13,87	9,35	4,52						1	4,86
	13:00	14,07	9,75	4,32						1	4,92
	14:00	13,76	10,50	3,27	1					1	3,53
	15:00	12,96	10,39	2,57	1					1	2,71
	16:00	13,06	10,42	2,64	1					1	2,79
	17:00	13,95	10,72	3,24	1					1	3,69
	18:00	15,12	11,26	3,85	1					1	4,85
	19:00	16,05	11,71	4,34	1					1	5,62
	20:00	16,91	11,92	4,99	1					1	5,95
	21:00	16,70	11,89	4,81	1					1	5,87
	22:00	15,23	11,44	3,78	1					1	5,00
	23:00	13,52	10,78	2,74	1					1	3,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης