

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 31 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	12,25	10,83	1,43	1		1			1	1,77
	01:00	11,05	8,93	2,12	1		1				2,83
	02:00	10,54	8,52	2,02	1		1				2,29
	03:00	10,15	8,39	1,76	1		1				1,94
	04:00	9,94	8,23	1,71	1		1				1,78
	05:00	9,87	8,53	1,33	1		1				1,63
	06:00	10,36	8,62	1,74	1		1				2,11
	07:00	11,64	10,25	1,39	1		1				3,39
	08:00	12,52	11,81	0,72	1		1				4,52
	09:00	13,07	12,31	0,76	1		1				5,03
	10:00	13,10	12,56	0,53	1					1	2,94
	11:00	13,52	13,46	0,06	1					1	3,26
	12:00	13,92	13,91	0,01	1					1	3,79
	13:00	13,83	13,78	0,05	1					1	3,69
	14:00	12,98	12,84	0,14	1					1	2,77
	15:00	12,16	11,87	0,29	1					1	1,91
	16:00	12,37	12,16	0,21	1					1	2,11
	17:00	13,34	13,24	0,10	1					1	3,07
	18:00	14,60	14,56	0,05	1					1	4,77
	19:00	15,46	15,45	0,01	1		1			1	3,34
	20:00	16,04	15,95	0,09	1		1			1	1,65
	21:00	16,16	16,14	0,02	1		1			1	1,79
	22:00	14,68	14,65	0,03	1	1	1				2,37
	23:00	13,26	13,24	0,02	1	1	1				1,97

Κατά το διάστημα 00:15 με 00:35, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G13. Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 14:15 με 16:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης