

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	15,51	14,25	1,26		1	1								3,41	3,41
	01:00	14,33	13,44	0,90		1	1								2,32	2,32
	02:00	13,78	13,36	0,42		1	1								1,81	1,81
	03:00	13,36	13,19	0,17		1	1								1,61	1,61
	04:00	13,48	13,28	0,20		1	1								1,63	1,63
	05:00	13,70	13,38	0,32		1	1								1,74	1,74
	06:00	14,81	13,61	1,20		1	1								2,72	2,72
	07:00	16,76	14,90	1,86		1	1								4,50	4,50
	08:00	17,78	15,46	2,32		1	1								5,45	5,45
	09:00	18,43	16,12	2,31		1	1								5,92	5,92
	10:00	18,26	15,82	2,44		1	1								5,23	4,88
	11:00	18,25	15,01	3,24		1	1								5,37	4,87
	12:00	18,64	14,83	3,81		1	1								5,70	5,26
	13:00	18,76	14,87	3,89		1	1								5,79	5,38
	14:00	18,34	14,52	3,82		1	1								5,41	4,96
	15:00	17,18	13,69	3,49		1	1								4,30	3,80
	16:00	17,15	13,59	3,56		1	1								4,29	4,29
	17:00	18,43	14,21	4,22		1	1								5,45	5,05
	18:00	20,41	15,72	4,69		1	1								7,26	7,04
	19:00	21,48	17,71	3,77		1	1								8,14	8,14
	20:00	22,25	18,50	3,75		1	1								8,41	8,41
	21:00	22,08	17,92	4,16		1	1								8,35	8,35
	22:00	20,08	16,41	3,68		1	1								7,24	7,24
	23:00	17,61	14,16	3,45		1	1								5,02	5,02

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 8:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ ήταν εκτός λειτουργίας στο διάστημα 9:15 με 10:10 λόγω εργασιών συντήρησης. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ ήταν εκτός λειτουργίας στο διάστημα 13:30 με 14:55 λόγω εργασιών. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση