

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	15,85	13,81	2,04		1		1							3,33	3,33
	01:00	14,88	11,21	3,67				1							5,56	5,21
	02:00	14,27	10,66	3,61				1							5,90	5,90
	03:00	13,97	11,73	2,24		1		1							4,66	4,66
	04:00	13,85	12,82	1,03		1		1							2,78	2,78
	05:00	14,00	12,99	1,01		1		1							2,78	2,78
	06:00	14,92	13,77	1,14		1		1							2,84	2,84
	07:00	16,77	14,45	2,33		1		1							4,15	4,15
	08:00	18,27	15,08	3,19		1		1							5,52	5,52
	09:00	19,02	15,00	4,01		1		1							6,05	5,64
	10:00	18,97	15,46	3,51		1		1							6,05	5,60
	11:00	18,56	15,73	2,83		1		1							5,77	5,77
	12:00	18,93	14,63	4,30		1		1							5,92	5,55
	13:00	19,90	14,37	5,53		1		1							6,68	6,52
	14:00	18,60	14,00	4,61		1	1								5,77	5,77
	15:00	17,77	13,61	4,16		1	1								4,83	4,39
	16:00	17,83	13,89	3,94		1	1								4,97	4,97
	17:00	18,71	13,93	4,78		1	1								5,70	5,33
	18:00	19,83	14,45	5,38		1	1								6,67	6,45
	19:00	21,20	15,46	5,74		1		1							7,91	7,42
20:00	22,25	16,50	5,75		1		1							8,32	8,32	
21:00	22,24	16,49	5,74		1		1							8,35	8,35	
22:00	19,97	14,72	5,26		1		1							6,96	6,60	
23:00	17,20	14,65	2,54		1		1							4,58	4,58	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 8:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:45 και κατά το διάστημα από 14:55 έως 19:35. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 11:10. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση