| ΗΣ ΧΙΟΥ | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 9,500 | 11,280 | 13,500 | 13,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 4,200 | 22,400 | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Α/Σ 5 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026 | 00:00 | 15,79 | 14,17 | 1,62 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3,15 | 3,15 |
| | 01:00 | 14,68 | 13,83 | 0,85 | | 1 | | 1 | | | | | | | 2,39 | 2,39 |
| | 02:00 | 14,03 | 13,05 | 0,98 | | 1 | | 1 | | | | | | | 2,32 | 2,32 |
| | 03:00 | 13,84 | 13,24 | 0,61 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,66 | 1,66 |
| | 04:00 | 13,76 | 13,33 | 0,43 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,66 | 1,66 |
| | 05:00 | 14,00 | 13,60 | 0,40 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,82 | 1,82 |
| | 06:00 | 14,83 | 13,95 | 0,88 | | 1 | | 1 | | | | | | | 2,51 | 2,51 |
| | 07:00 | 16,52 | 15,66 | 0,86 | | 1 | | 1 | | | | | | | 4,20 | 4,20 |
| | 08:00 | 18,12 | 17,87 | 0,24 | | 1 | | 1 | | | | | | | 5,75 | 5,75 |
| | 09:00 | 20,15 | 19,51 | 0,65 | | 1 | | 1 | | | | | | | 7,55 | 7,55 |
| | 10:00 | 21,55 | 20,93 | 0,62 | | 1 | | 1 | | | | | | | 7,67 | 7,54 |
| | 11:00 | 20,58 | 20,13 | 0,46 | | | 1 | 1 | | | | | | | 7,09 | 7,09 |
| | 12:00 | 20,44 | 19,96 | 0,48 | | | 1 | 1 | | | | | | | 6,88 | 6,88 |
| | 13:00 | 20,32 | 19,76 | 0,56 | | | 1 | 1 | | | | | | | 6,87 | 6,87 |
| | 14:00 | 17,47 | 17,31 | 0,15 | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,88 | 2,99 |
| | 15:00 | 16,42 | 16,41 | 0,01 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,59 | 1,94 |
| | 16:00 | 16,44 | 16,44 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,40 | 1,97 |
| | 17:00 | 17,03 | 17,03 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,40 | 2,55 |
| | 18:00 | 18,94 | 18,93 | 0,01 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,40 | 4,47 |
| | 19:00 | 20,01 | 19,53 | 0,47 | | | 1 | 1 | | | | | | | 5,09 | 5,53 |
| | 20:00 | 21,10 | 20,69 | 0,41 | | | 1 | 1 | | | | | | | 7,17 | 7,17 |
| | 21:00 | 21,55 | 21,14 | 0,41 | | | 1 | 1 | | | | | | | 7,72 | 7,72 |
| | 22:00 | 19,77 | 19,46 | 0,31 | | | 1 | 1 | | | | | | | 5,38 | 5,30 |
| | 23:00 | 17,44 | 16,83 | 0,60 | | 1 | 1 | | | | | | | | 4,77 | 4,77 |

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 8:00 – 19:10 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση