ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας												Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	16,95	13,86	3,09		1	1								3,69	3,57
	01:00	15,92	13,86	2,06		1	1								2,61	2,54
	02:00	14,84	13,51	1,33		1	1								1,50	1,46
	03:00	14,53	13,54	0,98		1	1								1,18	1,15
	04:00	14,48	13,55	0,93		1	1								1,11	1,10
	05:00	14,54	13,51	1,02		1	1								1,15	1,16
	06:00	15,32	13,68	1,64		1	1								1,86	1,94
	07:00	17,29	14,44	2,85		1	1								3,86	3,91
	08:00	18,39	14,65	3,73		1	1								4,97	5,01
	09:00	19,16	15,37	3,79		1	1								5,85	5,78
	10:00	18,93	15,23	3,70		1	1								5,62	5,55
	11:00	19,35	15,86	3,50		1	1								5,99	5,98
	12:00	19,72	15,85	3,87		1	1								6,31	6,34
	13:00	20,29	15,06	5,23		1	1								6,91	6,91
	14:00	19,80	14,89	4,90		1	1								6,47	6,42
	15:00	19,15	14,51	4,65		1	1								5,79	5,78
	16:00	19,36	14,31	5,06		1	1								5,98	5,99
	17:00	20,46	15,00	5,46		1	1								7,00	7,08
	18:00	22,02	16,79	5,23		1	1								8,10	7,71
	19:00	23,06	18,42	4,64		1	1								8,50	8,07
	20:00	23,93	19,78	4,15		1	1								8,76	8,37
	21:00	24,10	19,80	4,30		1	1								8,86	8,44
	22:00	22,08	17,04	5,04		1	1								8,20	7,73
	23:00	19,68	15,64	4,04		1	1								6,61	6,30

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 στο διάστημα 12:50 – 15:00. Στο διάστημα 07:50 – 19:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο ΑΠ ΨΑΡΡΩΝ. Στο διάστημα 8:00 – 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση