

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	18,37	15,23	3,14		1	1								5,38	4,99
	01:00	16,88	14,72	2,17		1	1								4,05	4,05
	02:00	16,25	14,07	2,18		1	1								3,31	2,87
	03:00	15,72	13,89	1,83		1	1								2,72	2,34
	04:00	15,60	13,99	1,62		1	1								2,60	2,22
	05:00	15,65	14,45	1,19		1	1								2,71	2,27
	06:00	16,36	14,65	1,71		1	1								3,23	2,98
	07:00	18,31	16,77	1,54		1	1								5,03	4,93
	08:00	19,63	18,10	1,54		1	1								6,50	6,26
	09:00	20,06	18,01	2,04		1	1								7,00	6,68
	10:00	20,16	18,31	1,85		1	1								7,10	6,79
	11:00	20,22	17,82	2,40		1	1								7,13	6,84
	12:00	20,87	18,62	2,25		1	1								7,76	7,30
	13:00	20,87	17,64	3,23		1	1								7,78	7,30
	14:00	20,55	16,99	3,56		1	1								7,55	7,18
	15:00	19,55	16,36	3,20		1	1								6,61	6,18
	16:00	20,02	17,45	2,56		1	1								6,97	6,64
	17:00	21,05	18,28	2,76		1	1								7,59	7,37
	18:00	22,84	20,43	2,41		1	1								7,77	7,99
	19:00	23,64	21,30	2,34			1	1							8,73	8,27
20:00	24,00	22,22	1,78			1	1							8,90	8,40	
21:00	24,60	23,27	1,34			1	1							9,13	9,13	
22:00	23,00	21,19	1,81			1	1							8,52	8,05	
23:00	20,82	19,21	1,60		1	1	1							6,06	6,06	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ από τις 23:05. Στο διάστημα 8:00 – 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 08:20 – 18:55 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο ΑΠ ΨΑΡΩΝ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση