

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	17,84	17,71	0,14			1	1							4,12	4,12
	01:00	16,38	16,29	0,09			1	1							2,58	2,58
	02:00	15,60	15,60	0,00			1	1							1,84	1,84
	03:00	15,18	15,17	0,01			1	1							1,44	1,44
	04:00	14,98	14,96	0,01			1	1							1,23	1,23
	05:00	15,04	15,04	0,01			1	1							1,29	1,29
	06:00	16,05	16,03	0,02			1	1							2,19	2,19
	07:00	18,06	18,05	0,01			1	1							4,16	4,16
	08:00	19,82	19,81	0,00			1	1							5,95	5,95
	09:00	20,38	20,38	0,00			1	1							6,55	6,55
	10:00	20,69	20,67	0,02			1	1							6,82	6,82
	11:00	20,89	20,83	0,05			1	1							7,02	7,02
	12:00	21,13	20,97	0,16			1	1							7,22	7,22
	13:00	21,34	21,02	0,31			1	1							7,43	7,43
	14:00	20,99	20,72	0,27			1	1							7,15	7,15
	15:00	20,13	19,75	0,38			1	1							6,25	6,25
	16:00	20,27	19,32	0,95			1	1							6,38	6,38
	17:00	21,40	19,88	1,51			1	1							7,47	7,47
	18:00	23,29	21,51	1,79			1	1							8,73	8,73
	19:00	23,82	20,51	3,32			1	1							8,93	8,93
20:00	24,60	18,35	6,25			1	1							9,19	9,19	
21:00	24,36	17,64	6,71			1	1							9,13	9,13	
22:00	22,91	15,60	7,31			1	1							8,45	8,02	
23:00	20,59	14,88	5,72		1	1								7,22	7,21	

Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 10:25. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση