

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	18,68	14,69	3,99		1	1								5,44	5,30
	01:00	17,26	14,15	3,11		1	1								4,16	3,88
	02:00	16,55	14,86	1,69		1	1								3,50	3,17
	03:00	15,94	14,87	1,07		1	1								3,01	2,56
	04:00	15,69	14,16	1,53		1	1								2,65	2,31
	05:00	15,53	14,35	1,18		1	1								2,69	2,69
	06:00	15,82	13,95	1,87		1	1								2,81	2,44
	07:00	16,81	13,67	3,14		1	1								3,56	3,43
	08:00	18,75	14,26	4,49		1	1								5,37	5,37
	09:00	19,55	14,94	4,61		1	1								6,34	6,18
	10:00	18,27	13,88	4,39		1	1								4,94	4,90
	11:00	19,23	13,67	5,56		1	1								5,79	5,85
	12:00	20,74	13,99	6,75		1	1								7,31	7,26
	13:00	20,81	14,09	6,72		1	1								7,45	7,28
	14:00	18,32	13,61	4,71		1	1								5,08	4,94
	15:00	17,09	13,41	3,68		1	1								3,73	3,71
	16:00	17,19	13,45	3,75		1	1								3,79	3,81
	17:00	18,00	13,47	4,53		1	1								4,57	4,62
	18:00	19,42	13,44	5,98		1	1								5,97	6,04
	19:00	20,77	13,68	7,08		1	1								7,36	7,27
	20:00	21,39	14,80	6,58		1	1								7,75	7,49
	21:00	21,99	15,08	6,91		1	1								8,09	7,70
	22:00	20,16	14,21	5,95		1	1								6,87	6,78
	23:00	18,08	13,82	4,26		1	1								4,78	4,70

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση