| ΗΣ ΧΙΟΥ | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | | Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 9,500 | 11,280 | 13,500 | 13,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 4,200 | 22,400 | | |
| **ημέρα** | **Χρονική στιγμή** | **Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)** | **Θερμική Παραγωγή (MW)** | **Αιολική Παραγωγή (MW)** | **G1** | **G2** | **G3** | **G4** | **G6** | **G7** | **G8** | **G9** | **G10** | **Α/Σ 5** | **Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)** | **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)** |
| Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026 | 00:00 | 16,42 | 13,54 | 2,88 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3,09 | 3,04 |
| | 01:00 | 15,40 | 13,52 | 1,88 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2,06 | 2,02 |
| | 02:00 | 14,59 | 13,55 | 1,04 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1,23 | 1,21 |
| | 03:00 | 14,10 | 13,47 | 0,63 | | 1 | 1 | | | | | | | | 0,78 | 0,72 |
| | 04:00 | 13,81 | 13,20 | 0,61 | | 1 | 1 | | | | | | | | 0,75 | 0,43 |
| | 05:00 | 13,51 | 12,90 | 0,61 | | 1 | 1 | | | | | | | | 0,75 | 0,75 |
| | 06:00 | 13,70 | 13,08 | 0,62 | | 1 | 1 | | | | | | | | 0,75 | 0,32 |
| | 07:00 | 14,27 | 13,49 | 0,77 | | 1 | 1 | | | | | | | | 0,93 | 0,89 |
| | 08:00 | 14,64 | 13,45 | 1,19 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1,26 | 1,26 |
| | 09:00 | 14,85 | 13,45 | 1,40 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1,44 | 1,47 |
| | 10:00 | 15,03 | 13,44 | 1,59 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1,64 | 1,65 |
| | 11:00 | 15,36 | 13,42 | 1,94 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1,99 | 1,98 |
| | 12:00 | 15,61 | 13,44 | 2,18 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2,24 | 2,24 |
| | 13:00 | 15,45 | 13,49 | 1,96 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2,12 | 2,07 |
| | 14:00 | 14,07 | 13,40 | 0,67 | | 1 | 1 | | | | | | | | 0,89 | 0,69 |
| | 15:00 | 13,60 | 13,05 | 0,55 | | 1 | 1 | | | | | | | | 0,75 | 0,75 |
| | 16:00 | 13,99 | 13,45 | 0,54 | | 1 | 1 | | | | | | | | 0,91 | 0,61 |
| | 17:00 | 15,80 | 13,69 | 2,10 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2,45 | 2,42 |
| | 18:00 | 17,78 | 14,03 | 3,74 | | 1 | 1 | | | | | | | | 4,32 | 4,40 |
| | 19:00 | 19,47 | 15,27 | 4,20 | | 1 | 1 | | | | | | | | 6,07 | 6,09 |
| | 20:00 | 20,21 | 17,20 | 3,00 | | 1 | 1 | | | | | | | | 6,88 | 6,83 |
| | 21:00 | 21,14 | 19,27 | 1,87 | | 1 | 1 | | | | | | | | 7,89 | 7,40 |
| | 22:00 | 20,05 | 18,57 | 1,48 | | 1 | 1 | | | | | | | | 7,03 | 6,68 |
| | 23:00 | 17,94 | 16,50 | 1,43 | | 1 | 1 | | | | | | | | 5,08 | 5,08 |

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση