

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	16,20	14,98	1,22		1	1								3,35	3,35
	01:00	14,75	14,32	0,43		1	1								1,59	1,37
	02:00	14,44	14,02	0,42		1	1								1,52	1,06
	03:00	14,15	13,61	0,54		1	1								1,21	0,77
	04:00	14,06	13,64	0,42		1	1								1,10	0,69
	05:00	14,12	13,72	0,40		1	1								1,13	0,75
	06:00	15,03	14,34	0,69		1	1								1,87	1,65
	07:00	17,03	16,61	0,42			1	1							2,61	2,55
	08:00	18,07	17,23	0,84			1	1							3,90	3,60
	09:00	18,27	17,20	1,07			1	1							4,12	3,80
	10:00	18,56	17,57	0,99			1	1							4,53	4,09
	11:00	18,61	17,53	1,08			1	1							4,55	4,13
	12:00	19,17	18,03	1,15			1	1							5,27	5,27
	13:00	19,45	18,32	1,13			1	1							5,57	5,57
	14:00	18,45	17,39	1,05			1	1							4,61	4,61
	15:00	17,55	16,22	1,32			1	1							3,68	3,68
	16:00	17,90	17,39	0,50			1	1							1,79	3,42
	17:00	19,10	17,92	1,17			1	1							5,17	5,17
	18:00	20,73	20,05	0,68			1	1							6,78	6,78
	19:00	22,07	21,65	0,42			1	1							8,13	8,13
20:00	22,40	22,24	0,16			1	1							8,36	8,36	
21:00	23,19	23,17	0,02			1	1							8,73	8,73	
22:00	21,49	21,49	0,00			1	1							7,65	7,65	
23:00	19,20	19,19	0,02		1	1								5,17	5,83	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού. Το διάστημα 01:30 - 02:00 και 16:00 με 16:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο. Το διάστημα 8:00 - 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση