

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026	00:00	17,14	17,10	0,05		1	1								4,40	4,40
	01:00	15,81	15,69	0,12		1	1								3,04	3,04
	02:00	15,12	14,83	0,29		1	1								2,34	2,34
	03:00	14,74	14,48	0,26		1	1								1,97	1,97
	04:00	14,57	14,54	0,03		1	1								1,77	1,77
	05:00	14,61	14,61	0,00		1	1								1,82	1,82
	06:00	15,14	15,14	0,00		1	1								2,28	2,28
	07:00	16,78	16,77	0,01		1	1								3,89	3,40
	08:00	18,55	18,55	0,00		1	1								5,69	5,69
	09:00	20,00	19,99	0,01		1	1								6,74	6,62
	10:00	20,33	20,31	0,02			1	1							5,83	5,85
	11:00	20,13	20,11	0,02			1	1							6,20	6,20
	12:00	21,01	20,99	0,02			1	1							7,05	7,05
	13:00	21,20	21,18	0,01			1	1							7,27	7,27
	14:00	20,54	20,52	0,02			1	1							6,70	6,70
	15:00	19,10	19,05	0,05			1	1							5,20	5,20
	16:00	19,03	18,91	0,12			1	1							5,13	5,13
	17:00	20,02	19,82	0,20			1	1							6,06	6,06
	18:00	22,13	21,78	0,35			1	1	1						8,08	7,65
	19:00	23,35	22,73	0,62			1	1	1						8,75	8,75
	20:00	23,74	23,04	0,70		1	1	1	1						5,73	5,73
	21:00	24,05	23,33	0,73		1	1	1	1						4,04	4,04
	22:00	22,24	21,65	0,59		1	1	1	1						2,29	2,29
	23:00	19,63	19,37	0,25		1	1	1	1						5,90	6,25

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού. Το διάστημα 11:10 - 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 12:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση