

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	17,66	17,18	0,48		1	1								4,94	4,94
	01:00	16,30	16,05	0,24		1	1								3,57	3,57
	02:00	15,56	15,35	0,21		1	1								2,79	2,79
	03:00	15,14	14,92	0,22		1	1								2,38	2,38
	04:00	15,03	14,74	0,30		1	1								2,26	2,26
	05:00	15,02	14,62	0,40		1	1								2,25	2,25
	06:00	15,55	15,23	0,32		1	1								2,68	2,68
	07:00	17,09	16,89	0,20		1	1								4,21	4,21
	08:00	19,15	18,02	1,13		1	1								6,22	5,77
	09:00	20,71	19,00	1,71		1	1								7,71	7,25
	10:00	20,94	19,62	1,31			1	1							6,13	6,46
	11:00	20,98	19,47	1,52			1	1							7,07	7,07
	12:00	21,48	19,46	2,02			1	1							7,50	7,00
	13:00	21,80	19,87	1,93			1	1							7,85	7,85
	14:00	21,41	19,10	2,31			1	1							7,51	7,51
	15:00	20,08	17,45	2,63			1	1							6,18	6,18
	16:00	20,55	17,41	3,14			1	1							6,57	6,57
	17:00	21,67	18,10	3,57			1	1							7,68	7,19
	18:00	23,43	19,35	4,08			1	1							8,75	8,75
	19:00	24,26	19,81	4,46			1	1							9,06	9,06
20:00	24,59	20,34	4,25			1	1							9,16	9,16	
21:00	24,74	20,39	4,35			1	1							9,21	9,21	
22:00	23,39	18,69	4,70			1	1							8,78	8,78	
23:00	21,46	16,66	4,80		1	1								7,96	7,51	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού. Το διάστημα 8:00 - 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση