

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	19,33	15,15	4,18		1	1								6,12	5,95
	01:00	17,96	14,62	3,34		1	1								4,79	4,58
	02:00	16,87	14,34	2,53		1	1								3,80	3,49
	03:00	16,35	13,84	2,51		1	1								3,19	2,98
	04:00	15,88	13,58	2,30		1	1								2,39	2,50
	05:00	15,93	13,57	2,35		1	1								2,46	2,55
	06:00	16,40	13,75	2,65		1	1								2,97	3,02
	07:00	18,32	14,10	4,22		1	1								4,77	4,94
	08:00	19,84	14,15	5,69		1	1								6,32	6,46
	09:00	20,76	14,48	6,29		1	1								7,20	7,27
	10:00	20,71	14,91	5,80			1	1							6,22	6,23
	11:00	20,38	14,75	5,63			1	1							5,78	5,91
	12:00	20,83	14,81	6,02			1	1							6,20	6,35
	13:00	17,97	12,01	5,97			1	1							6,15	6,15
	14:00	20,92	15,31	5,61			1	1							6,42	6,44
	15:00	19,59	14,63	4,96			1	1							4,98	5,11
	16:00	19,78	15,00	4,77			1	1							5,16	5,30
	17:00	20,85	15,44	5,41			1	1							6,22	6,38
	18:00	22,93	16,73	6,20			1	1							8,16	8,02
	19:00	23,90	17,72	6,18			1	1							8,73	8,36
20:00	23,05	16,73	6,32			1	1							8,74	8,74	
21:00	23,94	16,93	7,01			1	1							8,75	8,38	
22:00	22,39	15,87	6,52			1	1							7,91	7,84	
23:00	19,84	14,04	5,80		1	1								6,51	6,47	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού. Το διάστημα 8:00 - 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση