

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026	00:00	18,13	13,61	4,52		1	1								4,75	4,75
	01:00	16,81	13,46	3,35		1	1								3,41	3,43
	02:00	16,00	13,38	2,62		1	1								2,56	2,62
	03:00	15,54	13,39	2,15		1	1								2,14	2,17
	04:00	15,32	13,39	1,93		1	1								1,89	1,94
	05:00	15,41	13,39	2,02		1	1								1,97	2,03
	06:00	15,86	13,40	2,46		1	1								2,36	2,48
	07:00	17,55	13,43	4,12		1	1								3,96	4,17
	08:00	18,66	13,42	5,23		1	1								5,15	5,28
	09:00	18,96	13,43	5,53		1	1								5,41	5,58
	10:00	19,02	13,40	5,62		1	1								5,54	5,64
	11:00	18,88	13,43	5,44		1	1								5,41	5,50
	12:00	19,55	14,27	5,28		1	1								5,32	6,17
	13:00	19,91	13,78	6,12		1	1								6,48	6,53
	14:00	19,33	14,22	5,10		1	1								6,00	5,95
	15:00	18,54	13,71	4,82		1	1								5,18	5,16
	16:00	18,48	13,89	4,59		1	1								5,09	5,10
	17:00	19,84	13,71	6,13		1	1								6,34	6,47
	18:00	22,18	14,53	7,64		1	1								8,02	7,76
	19:00	23,05	15,40	7,65		1	1								8,34	8,07
	20:00	23,25	16,29	6,96		1	1								8,42	8,14
	21:00	23,10	16,53	6,58		1	1								8,41	8,09
	22:00	21,18	15,83	5,34		1	1								7,69	7,41
	23:00	19,02	14,14	4,88		1	1								5,72	5,64

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 13:40. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού. Το διάστημα 8:00 - 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση