ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
ημέρα	**Χρονική στιγμή**	**Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)**	**Θερμική Παραγωγή (MW)**	**Αιολική Παραγωγή (MW)**	**G1**	**G2**	**G3**	**G4**	**G6**	**G7**	**G8**	**G9**	**G10**	**Α/Σ 5**	**Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)**	**Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)**
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	17,80	13,68	4,13		1	1								4,49	4,43
	01:00	16,66	13,54	3,12		1	1								3,33	3,28
	02:00	15,71	13,63	2,08		1	1								2,52	2,33
	03:00	15,10	13,52	1,59		1	1								1,76	1,72
	04:00	14,48	13,43	1,05		1	1								1,25	1,10
	05:00	14,36	13,42	0,94		1	1								1,04	0,98
	06:00	10,97	10,22	0,75		1	1								0,91	0,91
	07:00	14,56	13,00	1,56		1	1								1,59	1,18
	08:00	15,63	13,40	2,23		1	1								2,20	2,25
	09:00	15,85	13,36	2,49		1	1								2,50	2,47
	10:00	16,02	13,42	2,59		1	1								2,69	2,64
	11:00	16,53	13,52	3,01		1	1								3,33	3,15
	12:00	16,99	13,69	3,30		1	1								3,61	3,62
	13:00	16,98	13,52	3,46		1	1								3,63	3,60
	14:00	16,11	13,40	2,70		1	1								2,76	2,73
	15:00	15,60	13,44	2,17		1	1								2,21	2,22
	16:00	16,23	13,58	2,65		1	1								2,83	2,85
	17:00	17,98	14,34	3,64		1	1								4,48	4,61
	18:00	20,19	15,24	4,95		1	1								6,75	6,81
	19:00	21,29	16,76	4,52		1	1								7,80	7,45
	20:00	21,70	16,92	4,77		1	1								7,97	7,59
	21:00	22,63	17,91	4,72		1	1								8,31	7,92
	22:00	21,88	15,89	5,99		1	1								8,06	7,66
	23:00	19,80	14,45	5,35		1	1								6,52	6,43

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση