

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	18,17	13,66	4,51		1	1								4,85	4,80
	01:00	16,83	13,42	3,41		1	1								3,49	3,46
	02:00	15,93	13,48	2,45		1	1								2,58	2,55
	03:00	15,55	13,49	2,06		1	1								2,26	2,18
	04:00	15,34	13,52	1,82		1	1								1,96	1,96
	05:00	15,35	13,59	1,75		1	1								1,96	1,97
	06:00	15,85	13,50	2,35		1	1								2,43	2,47
	07:00	18,12	13,70	4,42		1	1								4,60	4,74
	08:00	19,53	14,68	4,85		1	1								6,14	6,15
	09:00	20,24	15,37	4,87		1	1								5,89	6,86
	10:00	20,26	16,15	4,12			1	1							5,82	5,79
	11:00	20,77	16,82	3,95			1	1							6,40	6,29
	12:00	21,28	16,17	5,11			1	1							6,78	6,80
	13:00	21,57	16,81	4,76			1	1							7,08	7,09
	14:00	21,27	16,94	4,33			1	1							6,90	6,79
	15:00	19,90	15,78	4,12			1	1							5,43	5,42
	16:00	20,55	17,10	3,45			1	1							4,51	6,07
	17:00	21,50	17,21	4,29			1	1							6,98	7,02
	18:00	23,05	18,72	4,33			1	1							8,36	8,07
	19:00	24,23	19,77	4,47			1	1							8,87	8,48
20:00	24,52	19,84	4,68			1	1							8,96	8,58	
21:00	25,30	19,32	5,97			1	1							9,25	8,85	
22:00	23,60	18,00	5,60			1	1							8,68	8,26	
23:00	21,45	16,60	4,85		1	1								7,39	7,51	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού. Το διάστημα 8:00 - 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση