

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	20,10	15,38	4,71		1	1								6,12	6,72
	01:00	18,61	14,68	3,93		1	1								5,18	5,23
	02:00	17,45	14,80	2,65		1	1								4,13	4,07
	03:00	16,96	14,67	2,29		1	1								3,76	3,59
	04:00	16,44	14,26	2,18		1	1								3,08	3,06
	05:00	16,34	13,90	2,44		1	1								2,97	2,96
	06:00	16,88	13,88	3,00		1	1								3,39	3,50
	07:00	18,59	14,32	4,27		1	1								5,02	5,21
	08:00	20,22	14,60	5,62		1	1								6,71	6,84
	09:00	20,76	15,16	5,60		1	1								7,33	7,27
	10:00	21,12	15,63	5,49		1	1								7,50	7,39
	11:00	21,99	15,91	6,07		1	1								8,04	7,70
	12:00	23,08	16,79	6,29		1	1								8,26	8,08
	13:00	23,69	17,01	6,68			1	1							8,50	8,29
	14:00	23,60	17,70	5,90			1	1							8,62	8,26
	15:00	23,35	17,46	5,90			1	1							8,56	8,17
	16:00	23,65	18,03	5,62			1	1							8,62	8,28
	17:00	24,59	19,76	4,83			1	1							8,96	8,60
	18:00	26,00	21,60	4,40			1	1							9,46	9,10
	19:00	26,60	21,87	4,73			1	1							9,69	9,31
	20:00	26,44	21,80	4,64			1	1							9,64	9,25
	21:00	26,40	21,63	4,78			1	1							9,66	9,24
	22:00	25,22	20,65	4,56			1	1							9,23	8,83
	23:00	23,05	19,46	3,60			1	1							8,45	8,07

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση