

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	21,26	17,71	3,56			1	1							6,81	6,79
	01:00	19,88	15,23	4,65		1	1								6,12	6,51
	02:00	18,74	13,98	4,75		1	1								5,28	5,36
	03:00	18,05	14,21	3,84		1	1								4,66	4,67
	04:00	17,58	14,03	3,55		1	1								4,13	4,20
	05:00	17,66	14,19	3,47		1	1								4,25	4,28
	06:00	17,90	14,11	3,79		1	1								4,51	4,52
	07:00	19,70	14,46	5,23		1	1								6,23	6,32
	08:00	21,66	15,06	6,61		1	1								7,89	7,58
	09:00	22,99	16,52	6,47		1	1								8,45	8,04
	10:00	22,94	18,10	4,84		1	1								8,49	8,03
	11:00	23,21	17,05	6,16		1	1								8,53	8,12
	12:00	24,28	17,68	6,60		1	1								8,91	8,50
	13:00	25,34	18,87	6,47		1	1								9,34	8,87
	14:00	25,42	18,99	6,44		1	1								9,42	9,42
	15:00	25,43	19,09	6,33	1	1	1								9,42	9,42
	16:00	25,98	19,92	6,07	1	1	1								9,46	9,46
	17:00	26,42	21,23	5,19			1	1							9,65	9,25
	18:00	28,36	22,89	5,47			1	1							10,01	9,93
	19:00	28,98	22,74	6,25		1	1	1							8,40	8,37
	20:00	28,38	21,36	7,02		1	1	1							7,77	7,76
	21:00	27,70	20,47	7,24			1	1							9,38	9,70
	22:00	26,39	18,00	8,39			1	1							9,65	9,24
	23:00	24,51	16,81	7,70			1	1							9,00	8,58

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:50:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία 13:40-16:40. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση