

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	22,56	15,36	7,21			1	1							8,10	7,90
	01:00	21,09	14,43	6,66		1	1								7,58	7,38
	02:00	19,68	14,00	5,68		1	1								6,34	6,31
	03:00	18,93	13,79	5,14		1	1								5,58	5,55
	04:00	18,28	13,66	4,62		1	1								4,91	4,90
	05:00	18,07	13,49	4,58		1	1								4,70	4,69
	06:00	18,16	13,54	4,61		1	1								4,75	4,78
	07:00	19,42	13,67	5,75		1	1								5,98	6,04
	08:00	20,44	13,53	6,91		1	1								7,02	7,06
	09:00	21,63	14,66	6,97		1	1								7,92	7,57
	10:00	21,91	15,06	6,85		1	1								8,06	7,67
	11:00	22,29	15,72	6,57		1	1								8,20	7,80
	12:00	23,24	17,10	6,14		1	1								8,52	8,13
	13:00	24,34	17,84	6,50		1	1								8,95	8,52
	14:00	24,71	17,97	6,74		1	1								9,08	8,65
	15:00	24,59	17,22	7,37		1	1								9,00	8,61
	16:00	24,81	18,21	6,60		1	1								9,09	8,68
	17:00	25,61	18,84	6,77		1	1								9,35	8,96
	18:00	26,66	18,51	8,15		1	1								9,71	9,33
	19:00	26,91	18,21	8,70		1	1								9,80	9,42
	20:00	26,61	17,72	8,89		1	1								9,71	9,31
	21:00	26,66	17,68	8,98		1	1								9,74	9,33
	22:00	25,59	17,11	8,48		1	1								9,37	8,96
	23:00	23,87	15,71	8,16		1	1								8,77	8,35

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές ώρες έως και τις μεσημεριανές επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση