

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	15,91	15,87	0,04			1	1							1,91	1,43
	01:00	14,48	14,36	0,11		1		1							1,41	1,10
	02:00	13,75	13,66	0,08		1		1							0,92	0,92
	03:00	13,46	13,45	0,01		1		1							0,82	0,82
	04:00	13,35	13,35	0,00		1		1							0,75	0,75
	05:00	13,68	13,68	0,00		1		1							0,83	0,83
	06:00	14,64	14,64	0,00		1		1							1,67	1,27
	07:00	16,61	16,61	0,01		1		1							3,60	3,24
	08:00	17,63	17,61	0,03		1		1							4,66	4,26
	09:00	18,05	17,92	0,13		1		1							5,05	4,67
	10:00	17,91	17,82	0,09		1		1							4,03	4,53
	11:00	17,92	17,80	0,12		1	1								4,01	4,54
	12:00	18,12	17,93	0,18		1	1								5,17	4,74
	13:00	18,08	17,92	0,16		1	1								5,16	4,70
	14:00	17,14	16,95	0,19		1	1								4,28	4,28
	15:00	16,17	16,00	0,17		1	1								3,24	2,79
	16:00	16,43	16,36	0,07		1	1								3,48	3,06
	17:00	17,78	17,75	0,03		1	1								4,77	4,40
	18:00	20,13	20,12	0,01			1	1							5,55	5,66
	19:00	21,36	21,36	0,00			1	1							7,26	6,89
20:00	22,31	22,30	0,00			1	1							8,04	7,81	
21:00	22,34	22,29	0,05			1	1							8,21	7,82	
22:00	20,16	20,10	0,05			1	1							6,23	6,23	
23:00	17,75	17,50	0,24			1	1							3,76	3,27	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήμα

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση