

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	22,25	15,15	7,10		1	1								8,22	7,79
	01:00	20,92	14,62	6,29		1	1								7,62	7,32
	02:00	19,76	14,19	5,58		1	1								6,56	6,38
	03:00	18,94	13,86	5,08		1	1								5,66	5,56
	04:00	18,40	13,59	4,80		1	1								5,09	5,02
	05:00	17,72	13,75	3,97		1	1								4,37	4,34
	06:00	17,33	13,60	3,73		1	1								4,02	3,95
	07:00	17,98	14,21	3,77		1	1								4,69	4,60
	08:00	18,28	14,32	3,96		1	1								4,95	4,90
	09:00	18,83	15,05	3,78		1	1								5,69	5,46
	10:00	18,94	15,47	3,47		1	1								5,88	5,57
	11:00	19,45	15,64	3,82		1	1								6,40	6,07
	12:00	20,47	15,77	4,70		1	1								7,16	7,09
	13:00	20,98	16,38	4,61	1	1	1								7,20	7,20
	14:00	20,72	16,90	3,82	1	1	1								7,20	7,20
	15:00	21,03	16,74	4,29	1	1	1								7,20	7,20
	16:00	21,45	17,76	3,69		1	1								7,84	7,51
	17:00	22,82	19,25	3,57		1	1								8,39	7,99
	18:00	24,30	20,61	3,69			1	1							8,96	8,50
	19:00	25,03	20,85	4,18			1	1							9,24	8,76
	20:00	24,96	20,83	4,12			1	1							9,20	8,73
	21:00	26,00	21,72	4,28			1	1							9,58	9,10
	22:00	25,76	20,49	5,27			1	1							9,52	9,52
	23:00	23,94	19,63	4,31			1	1							8,95	8,95

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία το διάστημα 09:58-16:10. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση