ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
						ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου								
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	63,69	55,58	8,05	0,05		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	15,91
	01:00	59,30	50,91	8,34	0,06		1	1	1	1	1									1	1	1	15,97	16,10
	02:00	56,47	49,24	7,23	0,01		1	1	1	1	1									1	1		16,10	16,10
	03:00	54,74	48,03	6,70	0,01		1	1	1	1	1									1	1		15,79	16,08
	04:00	53,13	46,36	6,66	0,11		1	1	1	1	1									1	1		14,35	14,47
	05:00	53,35	47,00	6,25	0,10		1	1	1	1	1									1	1		14,54	14,69
	06:00	56,01	49,32	6,48	0,21		1	1	1	1	1									1	1		15,89	16,10
	07:00	64,54	59,08	5,46	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10
	08:00	71,16	66,77	4,38	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10
	09:00	75,22	70,28	4,54	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10
	10:00	76,03	70,82	5,16	0,06		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10
	11:00	75,96	70,73	5,17	0,06		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10
	12:00	77,54	73,90	3,53	0,11		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10
	13:00	78,60	73,74	4,70	0,16		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10
	14:00	77,69	71,71	5,57	0,41		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10
	15:00	75,56	68,41	6,85	0,31		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10
	16:00	76,59	70,55	6,04	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10
	17:00	80,81	76,43	4,38	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10
	18:00	86,65	81,91	4,73	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10
	19:00	87,16	81,63	5,52	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10
	20:00	85,23	78,70	6,52	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10
	21:00	82,18	76,86	5,26	0,06		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10
	22:00	75,71	70,34	5,37	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10
	23:00	69,39	63,38	6,01	0,01		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10

Το διάστημα 8:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση