

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	26,64	21,78	4,86	0,00			1			1	1						10,70	10,68
	01:00	24,42	20,31	4,10	0,00			1			1	1						9,47	9,45
	02:00	23,05	18,54	4,51	0,00			1			1	1						8,05	8,04
	03:00	22,27	16,73	5,53	0,00			1			1	1						7,27	7,25
	04:00	22,15	16,36	5,79	0,00			1			1	1						7,16	7,15
	05:00	21,96	16,25	5,72	0,00			1			1	1						6,96	6,97
	06:00	22,97	16,44	6,52	0,00			1			1	1						7,89	7,91
	07:00	25,76	17,89	7,87	0,00			1	1				1					9,55	9,52
	08:00	28,06	19,72	8,34	0,00			1	1				1					11,21	11,20
	09:00	29,07	22,70	6,37	0,00			1	1			1	1					9,79	9,74
	10:00	29,68	23,54	6,14	0,00			1	1			1	1					9,18	9,17
	11:00	30,57	26,62	3,95	0,00			1	1			1	1					10,02	10,03
	12:00	32,03	28,08	3,95	0,00			1	1			1	1					11,47	11,46
	13:00	32,58	28,62	3,96	0,00			1	1			1	1					12,11	12,09
	14:00	31,55	26,82	4,73	0,00			1	1			1	1					11,11	11,01
	15:00	29,77	24,01	5,75	0,00			1	1			1	1					9,29	9,30
	16:00	29,76	24,40	5,37	0,00			1	1			1	1					9,25	9,26
	17:00	31,33	26,81	4,52	0,00			1	1			1	1					10,76	10,80
	18:00	34,11	29,79	4,32	0,00			1	1			1	1				3	12,39	12,38
	19:00	35,94	30,30	5,64	0,00			1	1			1	1				3	13,58	13,56
	20:00	36,46	31,98	4,48	0,00			1	1			1	1				4	13,64	13,64
	21:00	37,27	32,06	5,21	0,00			1	1			1	1				4	13,73	13,73
	22:00	34,79	28,96	5,83	0,00			1	1			1	1				1	13,55	13,53
	23:00	31,05	24,57	6,47	0,00			1	1			1	1					10,91	10,90

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης