

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ΕΡΡΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	6,61	6,29	0,32	1				1						1,33	1,40
	01:00	6,13	5,81	0,32	1				1						1,81	1,80
	02:00	5,77	5,47	0,30	1				1						1,44	1,43
	03:00	5,57	5,15	0,42	1				1						1,25	1,24
	04:00	5,51	5,08	0,43	1				1						1,17	1,18
	05:00	5,56	4,83	0,73	1				1						1,22	1,22
	06:00	6,01	4,74	1,27	1				1						1,65	1,66
	07:00	6,78	5,35	1,44	1				1						2,33	2,33
	08:00	7,49	5,91	1,58	1				1						2,61	2,62
	09:00	7,99	6,87	1,12	1	1			1						2,64	2,62
	10:00	8,18	7,22	0,96	1	1			1					1	2,52	2,51
	11:00	8,30	6,21	2,08	1	1			1						2,76	2,77
	12:00	8,40	5,88	2,52	1	1			1						2,93	2,93
	13:00	8,44	6,07	2,37	1	1			1						2,95	2,95
	14:00	8,11	6,11	2,01	1	1			1						2,72	2,69
	15:00	7,61	5,94	1,68	1	1			1						2,24	2,24
	16:00	7,33	6,46	0,87	1	1			1						2,06	2,60
	17:00	7,74	7,54	0,20				1	1						0,27	0,82
	18:00	8,51	8,00	0,51				1	1						1,84	1,85
	19:00	8,90	8,38	0,52				1	1						2,38	2,38
20:00	9,11	8,30	0,81				1	1						2,58	2,59	
21:00	9,37	8,39	0,98				1	1						2,86	2,86	
22:00	8,59	7,40	1,19				1	1						2,11	2,10	
23:00	7,66	6,84	0,83				1	1						1,18	1,16	

Όλα τα ΑΠ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 15:45-17:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης