

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026 | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | | |
| Η Ρ Ε Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026 | 00:00 | 2,74 | 2,29 | 0,45 | 1 | 1 | | 1 | | | | 0,96 | 0,96 | |
| | 01:00 | 2,55 | 2,18 | 0,38 | 1 | 1 | | 1 | | | | 0,88 | 0,88 | |
| | 02:00 | 2,45 | 2,11 | 0,33 | 1 | 1 | | 1 | | | | 0,77 | 0,76 | |
| | 03:00 | 2,37 | 2,04 | 0,34 | 1 | 1 | | 1 | | | | 0,69 | 0,70 | |
| | 04:00 | 2,27 | 2,11 | 0,16 | 1 | 1 | | 1 | | | | 0,59 | 0,59 | |
| | 05:00 | 2,24 | 2,10 | 0,14 | 1 | 1 | | 1 | | | | 0,56 | 0,55 | |
| | 06:00 | 2,27 | 1,98 | 0,29 | 1 | 1 | | 1 | | | | 0,58 | 0,58 | |
| | 07:00 | 2,59 | 2,19 | 0,40 | 1 | 1 | | 1 | | | | 0,89 | 0,88 | |
| | 08:00 | 2,76 | 2,30 | 0,46 | 1 | 1 | | 1 | | | | 0,96 | 0,96 | |
| | 09:00 | 2,86 | 2,51 | 0,36 | 1 | 1 | | 1 | | | | 0,77 | 0,76 | |
| | 10:00 | 3,12 | 2,78 | 0,34 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 0,88 | 0,88 |
| | 11:00 | 3,12 | 2,83 | 0,29 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 0,88 | 0,88 |
| | 12:00 | 3,18 | 2,72 | 0,46 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 0,94 | 0,93 |
| | 13:00 | 3,17 | 2,70 | 0,46 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 0,93 | 0,93 |
| | 14:00 | 3,14 | 2,69 | 0,45 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 0,91 | 0,90 |
| | 15:00 | 2,99 | 2,62 | 0,37 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 0,75 | 0,75 |
| | 16:00 | 3,00 | 2,62 | 0,38 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 0,76 | 0,76 |
| | 17:00 | 3,07 | 2,66 | 0,41 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 0,83 | 0,83 |
| | 18:00 | 3,30 | 2,88 | 0,42 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1,05 | 1,05 |
| | 19:00 | 3,36 | 3,16 | 0,20 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1,12 | 1,12 |
| 20:00 | 3,31 | 3,08 | 0,23 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1,06 | 1,06 | |
| 21:00 | 3,36 | 2,90 | 0,46 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1,11 | 1,10 | |
| 22:00 | 3,19 | 2,84 | 0,35 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 0,96 | 0,96 | |
| 23:00 | 2,98 | 2,75 | 0,23 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1,01 | 1,01 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης