

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Tuesday, June 23, 2026														
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θραύσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (ΜW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγλιση δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Tuesday, June 23, 2026	00:00	136.59	110.54	26.06	0.00	1	1																	48.12	40.98	
	01:00	127.31	102.42	24.89	0.00	1	1																		46.70	38.19
	02:00	120.79	96.94	23.84	0.00	1	1																		45.49	36.24
	03:00	116.78	94.82	21.97	0.00	1	1																		42.35	35.04
	04:00	114.76	92.07	22.69	0.00	1	1																		42.83	34.43
	05:00	118.15	96.87	21.28	0.00	1	1																		41.64	35.45
	06:00	123.78	102.82	19.98	0.97	1	1																		43.25	36.84
	07:00	138.20	113.09	20.85	4.26	1	1																		48.34	40.18
	08:00	155.83	127.07	19.34	9.42	1	1																		48.55	43.92
	09:00	170.76	135.66	20.88	14.23	1	1																		48.55	46.96
	10:00	177.49	138.06	21.45	17.98	1	1																		48.55	47.85
	11:00	179.71	137.96	21.26	20.49	1	1																		48.55	47.76
	12:00	183.38	141.38	20.17	21.83	1	1																		48.55	48.46
	13:00	188.25	146.84	19.42	21.99	1	1																		48.55	49.88
	14:00	188.71	143.42	24.09	21.21	1	1																		48.55	50.25
	15:00	183.76	143.12	21.39	19.24	1	1	1																	48.55	49.35
	16:00	183.92	142.33	25.58	16.00	1	1	1																	48.55	50.38
	17:00	186.46	149.80	25.19	11.47	1	1	1																	48.55	52.50
	18:00	186.73	155.98	24.63	6.12	1	1	1																	48.55	54.18
	19:00	183.06	155.73	25.56	1.77	1	1	1																	48.55	54.39
	20:00	179.07	151.51	27.48	0.08	1	1	1																	48.55	53.70
	21:00	171.77	144.89	26.87	0.00	1	1	1																	48.55	51.53
	22:00	158.74	131.72	27.02	0.00	1	1	1																	48.55	47.62
	23:00	150.04	124.88	25.16	0.00	1	1	1																	48.55	45.01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης