

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Wednesday, June 24, 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θραύσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΩΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Wednesday, June 24, 2026	00:00	137.74	112.67	25.07	0.00		1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48.14	41.32
	01:00	128.81	104.41	24.40	0.00		1	1				1					1		1	1	1	1	1	46.48	38.64
	02:00	123.16	98.24	24.92	0.00		1	1				1					1		1	1	1	1	1	45.19	36.95
	03:00	118.78	91.92	26.86	0.00	1		1				1					1		1		1	1	1	46.49	35.63
	04:00	116.22	88.81	27.42	0.00	1		1				1					1		1		1	1	1	45.84	34.87
	05:00	118.30	92.42	25.88	0.00	1		1				1					1		1		1	1	1	46.53	35.49
	06:00	123.95	93.30	29.68	0.97	1		1				1					1		1	1	1	1	1	48.09	36.89
	07:00	138.69	104.43	29.92	4.33	1		1				1					1		1	1	1	1	1	48.55	40.31
	08:00	154.11	117.69	26.82	9.59	1		1				1					1		1	1	1	1	1	48.55	43.36
	09:00	167.43	129.38	23.33	14.73	1		1				1					1		1	1	1	1	1	48.55	45.81
	10:00	172.90	130.78	23.55	18.56	1		1			1						1		1	1	1	1	1	48.55	46.30
	11:00	174.35	129.52	23.86	20.97	1		1			1						1		1	1	1	1	1	48.55	46.01
	12:00	177.40	131.16	23.99	22.25	1		1			1						1		1	1	1	1	1	48.55	46.54
	13:00	181.43	135.45	23.61	22.37	1		1			1						1		1	1	1	1	1	48.55	47.72
	14:00	181.76	135.76	24.50	21.50	1		1			1						1		1	1	1	1	1	48.55	48.08
	15:00	177.80	132.70	25.58	19.52	1		1			1						1		1	1	1	1	1	48.55	47.48
	16:00	176.08	134.54	25.24	16.30	1	1	1			1						1		1	1	1	1	1	48.55	47.93
	17:00	177.52	141.76	23.95	11.81	1	1	1			1						1		1	1	1	1	1	48.55	49.71
	18:00	177.28	148.85	22.02	6.41	1	1	1			1						1		1	1	1	1	1	48.55	51.26
	19:00	174.46	151.60	20.95	1.91	1	1	1			1						1		1	1	1	1	1	48.55	51.76
	20:00	170.63	147.08	23.47	0.08	1	1	1			1						1		1	1	1	1	1	48.55	51.16
	21:00	164.28	136.30	27.99	0.00	1	1	1			1						1		1	1	1	1	1	48.55	49.29
	22:00	151.57	124.56	27.02	0.00	1	1	1			1						1		1	1	1	1	1	48.55	45.47
23:00	142.96	117.01	25.95	0.00		1	1					1				1		1	1	1	1	1	48.53	42.89	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης