

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	19,86	15,38	4,48		1	1								5,89	6,48
	01:00	18,10	13,55	4,55		1	1								4,79	4,72
	02:00	17,12	13,52	3,59		1	1								3,76	3,74
	03:00	16,40	13,42	2,98		1	1								3,04	3,02
	04:00	15,90	13,43	2,47		1	1								2,53	2,52
	05:00	15,81	13,44	2,36		1	1								2,42	2,43
	06:00	16,58	13,50	3,08		1	1								3,11	3,20
	07:00	18,65	14,08	4,57		1	1								5,19	5,27
	08:00	19,67	16,15	3,52		1	1								6,29	6,29
	09:00	20,35	17,70	2,64		1	1								7,25	6,97
	10:00	20,60	17,49	3,12		1	1								7,59	7,21
	11:00	20,54	16,33	4,21		1	1								7,68	7,68
	12:00	21,26	16,06	5,20		1	1								8,00	8,00
	13:00	21,47	17,11	4,36		1	1								8,00	7,51
	14:00	20,77	16,98	3,78		1	1								7,48	7,48
	15:00	19,63	16,23	3,40		1	1								7,35	7,35
	16:00	20,17	17,23	2,94		1	1								6,82	6,79
	17:00	21,42	18,19	3,23		1	1								7,81	7,50
	18:00	23,45	20,86	2,58		1	1								8,60	8,21
	19:00	24,18	22,12	2,07				1	1						8,94	8,46
20:00	24,58	22,29	2,29				1	1						9,05	8,60	
21:00	25,31	22,36	2,95				1	1						9,24	8,86	
22:00	23,89	19,98	3,91				1	1						8,76	8,36	
23:00	21,91	17,26	4,65				1	1						7,41	7,43	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση