

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	2,47	2,32	0,00	0,16		1				1	1			0,39	0,40
	01:00	2,24	2,22	0,01	0,01		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,11	2,05	0,06	0,00		1				1				0,59	0,59
	03:00	2,06	2,05	0,01	0,00		1				1				0,55	0,55
	04:00	2,04	2,04	0,00	0,00		1				1				0,53	0,53
	05:00	2,01	2,01	0,00	0,00		1				1				0,50	0,50
	06:00	2,14	2,14	0,00	0,00		1				1				0,58	0,58
	07:00	2,41	2,41	0,00	0,00		1				1				0,60	0,60
	08:00	2,57	2,56	0,01	0,00		1				1				0,60	0,60
	09:00	2,73	2,73	0,01	0,00		1				1				0,60	0,60
	10:00	2,77	2,77	0,00	0,00		1				1				0,60	0,60
	11:00	2,78	2,77	0,00	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	12:00	2,86	2,84	0,02	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	13:00	2,91	2,88	0,03	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	14:00	2,86	2,85	0,00	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	15:00	2,73	2,68	0,05	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	16:00	2,70	2,69	0,01	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	17:00	2,74	2,69	0,05	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	18:00	2,87	2,85	0,02	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	19:00	3,02	3,02	0,00	0,00		1				1	1			0,60	0,60
20:00	3,21	3,17	0,04	0,00		1				1	1			0,60	0,60	
21:00	3,42	3,34	0,08	0,00		1				1	1			0,60	0,60	
22:00	3,10	2,95	0,15	0,00		1				1	1			0,60	0,60	
23:00	2,79	2,51	0,28	0,00		1				1	1			0,60	0,60	

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 9:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση