

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026 | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|--------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 0,700 | 0,700 | 1,100 | 1,100 | 2,300 | 0,900 | | |
| Η Ε Ρ Ε Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x5) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026 | 00:00 | 2,65 | 2,49 | 0,14 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | | | | 0,60 | 0,60 |
| | 01:00 | 2,39 | 2,26 | 0,13 | 0,00 | | 1 | | | | 1 | | | | 0,60 | 0,60 |
| | 02:00 | 2,24 | 2,15 | 0,09 | 0,00 | | 1 | | | | 1 | | | | 0,60 | 0,60 |
| | 03:00 | 2,16 | 2,05 | 0,11 | 0,00 | | 1 | | | | 1 | | | | 0,59 | 0,59 |
| | 04:00 | 2,10 | 1,83 | 0,27 | 0,00 | | 1 | | | | 1 | | | | 0,59 | 0,59 |
| | 05:00 | 2,08 | 1,67 | 0,41 | 0,00 | | 1 | | | | | | | | 0,60 | 0,60 |
| | 06:00 | 2,14 | 1,66 | 0,47 | 0,00 | | 1 | | | | | | | | 0,60 | 0,60 |
| | 07:00 | 2,32 | 1,96 | 0,36 | 0,00 | | 1 | | | | | | | | 0,60 | 0,60 |
| | 08:00 | 2,51 | 2,28 | 0,23 | 0,00 | | 1 | | | | | 1 | | | 0,60 | 0,60 |
| | 09:00 | 2,66 | 2,50 | 0,16 | 0,00 | | 1 | | | | | 1 | | | 0,60 | 0,60 |
| | 10:00 | 2,81 | 2,74 | 0,07 | 0,00 | | 1 | | | | | 1 | | | 0,60 | 0,60 |
| | 11:00 | 2,94 | 2,86 | 0,08 | 0,00 | | 1 | | | | | 1 | | | 0,60 | 0,60 |
| | 12:00 | 3,06 | 2,62 | 0,09 | 0,36 | | 1 | | | | | 1 | | | 0,60 | 0,60 |
| | 13:00 | 3,07 | 2,56 | 0,11 | 0,40 | | 1 | | | | | 1 | | | 0,60 | 0,60 |
| | 14:00 | 2,95 | 2,40 | 0,15 | 0,40 | | 1 | | | | | 1 | | | 0,60 | 0,60 |
| | 15:00 | 2,81 | 2,14 | 0,27 | 0,40 | | 1 | | | | | 1 | | | 0,60 | 0,60 |
| | 16:00 | 2,72 | 1,97 | 0,35 | 0,40 | | 1 | | | | | 1 | | | 0,60 | 0,60 |
| | 17:00 | 2,73 | 1,85 | 0,47 | 0,40 | | 1 | | | | | 1 | | | 0,60 | 0,60 |
| | 18:00 | 2,94 | 1,96 | 0,57 | 0,40 | | 1 | | | | | 1 | | | 0,60 | 0,60 |
| | 19:00 | 3,08 | 2,11 | 0,57 | 0,40 | | 1 | | | | | 1 | | | 0,60 | 0,60 |
| | 20:00 | 3,14 | 2,18 | 0,56 | 0,40 | | 1 | | | | | 1 | | | 0,60 | 0,60 |
| | 21:00 | 3,30 | 2,21 | 0,50 | 0,60 | | 1 | | | | | 1 | | | 0,60 | 0,60 |
| | 22:00 | 3,13 | 2,39 | 0,34 | 0,40 | | 1 | | | | | 1 | | | 0,60 | 0,60 |
| | 23:00 | 2,87 | 2,20 | 0,26 | 0,40 | | 1 | | | | | 1 | | | 0,60 | 0,60 |

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση |