

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026 | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|--------------|---|--|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 0,700 | 0,700 | 1,100 | 1,100 | 2,300 | 0,900 | | | |
| Η Ε Ρ Ε | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x5) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026 | 00:00 | 2,81 | 2,49 | 0,32 | 0,00 | | | | | | | 1 | 1 | | 0,60 | 0,60 | |
| | 01:00 | 2,51 | 2,06 | 0,46 | 0,00 | | | | | | | 1 | 1 | | 0,60 | 0,60 | |
| | 02:00 | 2,33 | 1,84 | 0,49 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,60 | 0,60 | |
| | 03:00 | 2,28 | 1,74 | 0,53 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,60 | 0,60 | |
| | 04:00 | 2,26 | 1,83 | 0,43 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,60 | 0,60 | |
| | 05:00 | 2,24 | 1,84 | 0,40 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,60 | 0,60 | |
| | 06:00 | 2,36 | 2,03 | 0,33 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,60 | 0,60 | |
| | 07:00 | 2,67 | 2,36 | 0,30 | 0,00 | | | | | | | | 1 | 1 | 0,60 | 0,60 | |
| | 08:00 | 2,84 | 2,57 | 0,27 | 0,00 | | | | | | | | 1 | 1 | 0,60 | 0,60 | |
| | 09:00 | 3,01 | 2,66 | 0,35 | 0,00 | | | | | | | | 1 | 1 | 0,60 | 0,60 | |
| | 10:00 | 3,09 | 2,80 | 0,30 | 0,00 | | | | | | | | 1 | 1 | 0,60 | 0,60 | |
| | 11:00 | 3,18 | 2,97 | 0,22 | 0,00 | | | | | | | | 1 | 1 | 0,60 | 0,60 | |
| | 12:00 | 3,29 | 2,96 | 0,33 | 0,00 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0,60 | 0,60 | |
| | 13:00 | 3,35 | 2,91 | 0,44 | 0,00 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0,60 | 0,60 | |
| | 14:00 | 3,27 | 2,79 | 0,48 | 0,00 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0,60 | 0,60 | |
| | 15:00 | 3,09 | 2,59 | 0,51 | 0,00 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0,60 | 0,60 | |
| | 16:00 | 3,01 | 2,49 | 0,52 | 0,00 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0,60 | 0,60 | |
| | 17:00 | 3,05 | 2,47 | 0,58 | 0,00 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0,60 | 0,60 | |
| | 18:00 | 3,27 | 2,72 | 0,55 | 0,00 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0,60 | 0,60 | |
| | 19:00 | 3,38 | 2,83 | 0,54 | 0,00 | | | 1 | | | | | | 1 | 0,60 | 0,60 | |
| 20:00 | 3,53 | 3,10 | 0,42 | 0,00 | | | 1 | | | | | | 1 | 0,60 | 0,60 | | |
| 21:00 | 3,78 | 3,37 | 0,41 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 0,60 | 0,60 | | |
| 22:00 | 3,51 | 3,15 | 0,35 | 0,00 | | | 1 | | | | | | 1 | 0,60 | 0,60 | | |
| 23:00 | 3,16 | 2,88 | 0,28 | 0,00 | | | 1 | | | | | | 1 | 0,60 | 0,60 | | |

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση