

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	2,81	2,25	0,56	0,00		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,59	2,06	0,54	0,00		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,44	1,91	0,54	0,00		1				1				0,60	0,60
	03:00	2,33	1,80	0,54	0,00		1				1				0,60	0,60
	04:00	2,27	1,75	0,51	0,00		1								0,60	0,60
	05:00	2,28	1,70	0,58	0,00		1					1			0,60	0,60
	06:00	2,34	1,75	0,56	0,02		1					1			0,60	0,60
	07:00	2,41	1,88	0,54	0,00		1					1			0,60	0,60
	08:00	2,64	2,17	0,46	0,00		1					1			0,60	0,60
	09:00	2,74	2,22	0,52	0,00		1					1			0,60	0,60
	10:00	2,85	2,51	0,34	0,00		1	1				1			0,60	0,60
	11:00	3,00	2,40	0,58	0,02		1	1							0,60	0,60
	12:00	3,16	2,57	0,59	0,00		1	1							0,60	0,60
	13:00	3,19	2,60	0,59	0,00		1	1							0,60	0,60
	14:00	3,21	2,64	0,57	0,00		1	1							0,60	0,60
	15:00	3,13	2,56	0,58	0,00		1	1							0,60	0,60
	16:00	3,21	2,50	0,59	0,12		1	1							0,60	0,60
	17:00	3,32	2,68	0,59	0,05		1	1							0,60	0,60
	18:00	3,35	2,72	0,59	0,05		1	1							0,60	0,60
	19:00	3,43	2,80	0,59	0,05		1	1							0,60	0,60
20:00	3,46	2,83	0,59	0,04		1	1							0,60	0,60	
21:00	3,58	2,96	0,59	0,04		1	1							0,60	0,60	
22:00	3,40	2,76	0,59	0,04		1	1							0,60	0,60	
23:00	3,02	2,39	0,59	0,04		1	1							0,60	0,60	

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 09:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το διάστημα 16:10 με 16:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΥΒΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση