

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026	00:00	2,63	2,04	0,59	0,00		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,46	1,83	0,59	0,04		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,28	1,65	0,59	0,04		1								0,60	0,60
	03:00	2,19	1,58	0,57	0,04		1								0,60	0,60
	04:00	2,16	1,58	0,55	0,04		1								0,60	0,60
	05:00	2,12	1,51	0,58	0,03		1								0,60	0,60
	06:00	2,23	1,66	0,55	0,03		1								0,60	0,60
	07:00	2,38	1,83	0,54	0,00		1					1			0,60	0,60
	08:00	2,48	1,89	0,55	0,04		1					1			0,60	0,60
	09:00	2,69	2,11	0,53	0,05		1					1			0,60	0,60
	10:00	2,78	2,19	0,54	0,05		1					1			0,60	0,60
	11:00	2,89	2,30	0,54	0,05		1					1			0,60	0,60
	12:00	3,08	2,47	0,52	0,09		1	1							0,59	0,59
	13:00	3,22	1,50	0,59	1,14		1								0,60	0,60
	14:00	3,04	1,42	0,59	1,03		1								0,60	0,60
	15:00	2,80	1,29	0,57	0,94		1								0,60	0,60
	16:00	2,76	1,35	0,57	0,85		1								0,60	0,60
	17:00	2,79	1,41	0,55	0,84		1								0,60	0,60
	18:00	2,93	1,58	0,52	0,83		1								0,60	0,60
	19:00	3,13	1,68	0,46	1,00		1								0,52	0,60
20:00	3,24	1,57	0,39	1,28		1								0,40	0,60	
21:00	3,32	1,65	0,37	1,30		1								0,40	0,60	
22:00	3,15	2,16	0,29	0,70		1					1			0,37	0,60	
23:00	2,88	2,14	0,31	0,43		1					1			0,35	0,60	

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Μερική διακοπή στις 21:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση