

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ρ Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	2,56	2,23	0,33	0,00		1				1				0,35	0,60
	01:00	2,31	1,97	0,34	0,00		1				1				0,35	0,60
	02:00	2,16	1,82	0,34	0,00		1								0,35	0,60
	03:00	2,04	1,70	0,34	0,00		1								0,35	0,60
	04:00	2,04	1,70	0,33	0,00		1								0,35	0,60
	05:00	2,05	1,71	0,34	0,00		1								0,35	0,60
	06:00	2,19	1,85	0,34	0,00		1								0,49	0,60
	07:00	2,44	2,06	0,37	0,00		1					1			0,58	0,59
	08:00	2,61	2,22	0,39	0,00		1					1			0,60	0,60
	09:00	2,77	2,53	0,24	0,00		1					1			0,60	0,60
	10:00	2,92	2,83	0,09	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	11:00	3,01	2,98	0,03	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	12:00	3,07	2,47	0,03	0,57		1					1			0,60	0,60
	13:00	3,17	2,45	0,02	0,70		1					1			0,60	0,60
	14:00	3,19	2,49	0,00	0,70		1					1	1		0,56	0,56
	15:00	3,06	2,64	0,01	0,41		1					1			0,60	0,60
	16:00	2,91	2,51	0,00	0,40		1					1			0,60	0,60
	17:00	2,90	2,50	0,00	0,40		1					1			0,60	0,60
	18:00	3,07	2,66	0,01	0,40		1					1			0,60	0,60
	19:00	3,28	2,88	0,00	0,40		1	1							0,60	0,60
20:00	3,40	3,01	0,00	0,39		1	1							0,60	0,60	
21:00	3,62	3,22	0,00	0,40		1	1							0,60	0,60	
22:00	3,40	3,00	0,00	0,40		1	1							0,60	0,60	
23:00	3,03	2,50	0,00	0,52		1					1			0,60	0,60	

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση