

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	2,83	2,51	0,31	0,01		1				1	1			0,60	0,60
	01:00	2,63	2,38	0,25	0,00		1				1	1			0,59	0,59
	02:00	2,39	2,15	0,25	0,00		1				1				0,60	0,60
	03:00	2,32	2,05	0,27	0,00		1				1				0,60	0,60
	04:00	2,24	1,92	0,33	0,00		1				1				0,60	0,60
	05:00	2,21	1,88	0,33	0,00		1				1				0,60	0,60
	06:00	2,29	2,04	0,25	0,00		1				1				0,60	0,60
	07:00	2,50	1,95	0,27	0,29		1				1				0,58	0,57
	08:00	2,70	1,78	0,33	0,60		1								0,60	0,60
	09:00	2,99	1,78	0,43	0,78		1								0,60	0,60
	10:00	3,10	2,05	0,38	0,67		1					1			0,60	0,60
	11:00	2,97	2,03	0,34	0,60		1					1			0,60	0,60
	12:00	3,24	2,38	0,35	0,50		1					1			0,60	0,60
	13:00	3,33	2,57	0,37	0,40		1					1			0,60	0,60
	14:00	3,21	2,41	0,40	0,40		1					1			0,60	0,60
	15:00	3,06	2,31	0,35	0,40		1					1			0,60	0,60
	16:00	3,01	2,22	0,39	0,40		1					1			0,60	0,60
	17:00	3,06	2,25	0,41	0,40		1					1			0,60	0,60
	18:00	3,10	2,25	0,45	0,40		1					1			0,60	0,60
	19:00	3,29	2,49	0,40	0,40		1					1			0,60	0,60
20:00	3,42	2,62	0,40	0,40		1					1	1		0,60	0,60	
21:00	3,61	2,68	0,33	0,60		1					1	1		0,60	0,60	
22:00	3,47	2,67	0,39	0,40		1					1	1		0,60	0,60	
23:00	3,13	2,26	0,47	0,40		1					1	1		0,60	0,60	

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση